

Prilog 2.

KONTROLNI LIST NEDOSTATAKA

KONCESIJSKO PODRUČJE GRAD ZAGREB

Dana: _____ u _____ h.

ADRESA: _____

PREDSTAVNIK SUVLASNIKA _____

KORISNIK/CI _____

DIMOVODNI OBJEKT U UPORABI (DA / NE).

Gorivo: Kruto / Tekuće / Plin.

Vrsta: Opeka / LAF-LAS / Ispuh na fasadu/ Ostali materijali

Uređaji za loženje s priključnim cijevima i sustavom dobave zraka u uporabi (DA-NE)

Uređaji za loženje snage: do 30 kW / 31 - 50 kW / preko 51 kW - grijanje/grijanje + sanitarna voda

Vrsta: Atmosferski / Zatvoreni sustav / Zatvoreni sustav s ispuhom na fasadu

Nedostatak (DA-NE)

Nedostaci dimnjaka ili dimnovodnih kanala	Nedostaci uređaja za loženje, dobave zraka i priključne cijevi	Nemogućnost kontrole i čišćenja
Nedovoljna radna visina	Povrat dimnih plinova (CO _____ ppm-a)	Nema vratašca
Preveliki broj ložišta	Neppravilno izgaranje - pozvati servis	Priključna cijev nije demontažna
Zasmoljen dimnjak	Priključen bez str. nalaza	Nema mjerna mjesta
Dimnjak građen od nepropisnog materijala	Prisilna ventilacija	Onemogućen pristup vratašcima ili vrhu dimnjaka
Oštećen dimnjak	Brtvena stolarija (PVC i sl.)	Onemogućen pristup uređaju za loženje
Oštećeni unutarnji kanali	Nema dozraka	Nesiguran pristup vrhu dimnjaka
Raspucan ispust/vrh	Nepropisna dozraka	Korisnik nema ljestve
Oštećena ili nedostaju vratašca	Oštećena priključna cijev	Korisnik nije nazočan
Zapreke u dimnjaku	Nepropisna priključna cijev	Neredovito dopušta kontrolu i čišćenje
Klima, antene i sl. na dimnjaku	Ložište grupe C12 je nepropisno montirano	Odbija dimnjačarsku uslugu
Nesigurna uporaba/ Mogućnost požara	Nema uzidnice	Datum zadnje kontrole: _____

Obrazloženje - ostali nedostaci

UPOZORENJE:

Budući da su nedostaci prouzročili / mogu prouzročiti povrat dimnih plinova/požara s teškim posljedicama po zdravlje i živote ljudi i njihovu imovinu potrebno ih je ukloniti u roku od _____ dana / HITNO!!!.

Temeljem članka 22. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova dužni ste o eventualnom uklanjanju nedostatka u ostavljenom roku izvijestiti nadležne službe (1. MUP - Inspektorat zaštite od požara, Zagreb, Savska cesta 2, 2. GPZ, Zagreb, Radnička cesta 1, 3. Građevinsku inspekciju, Zagreb, Vinogradska 25, i 4. Komunalno redarstvo za dimnjačarske poslove, Zagreb, Jagićeva 31).

U suprotnome smatrat će se da nedostaci nisu otklonjeni te nadležne službe započinju postupanje.

Temeljem članka 19. Odluke dužni ste omogućiti redovitu kontrolu i čišćenje dimnovodnih objekata i uređaja za loženje. Ako ovlašteni dimnjačar izvijesti Komunalno redarstvo da kontrola i čišćenje i dalje nisu omogućeni, Komunalno redarstvo je dužno postupati prema članku 34. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova, kojim su za navedeni prekršaj predviđene novčane kazne.

Potpis dimnjačara

Potpis predstavnika suvlasnika/korisnika